

## DECYZJA

Na podstawie art.104 KPA (tekst jednolity: Dz.U. z 1986 r. Nr 21, poz. 122 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.3, art.9 ust. 2 pkt1)d), art.122ust.1 pkt.3, art.123 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115.poz. 1229 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bestwina o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągiem pod ciekiem Łękawka w Bestwinie

## ORZĘKAM

I. Udzielić Gminie Bestwina ul.Krakowska 111 Bestwina pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągiem w gminie Bestwina miejscowość Bestwina kłosa na rzeki Białej

- metodą przewiertu sterowanego pod ciekiem Łękawka w km 6 - 045 na rzędnej 253,47 mnpm rurą PE  $\phi$  160mm w rurze ochronnej stalowej  $\phi$  273mm
- metodą przewiertu sterowanego pod ciekiem Łękawka w km 6 - 020 na rzędnej 251,50 mnpm rurą PE  $\phi$  160mm w rurze ochronnej stalowej  $\phi$  273mm

II. Przedmiotowego pozwolenia udzielić pod następującymi warunkami

1.Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją „Operat wodnoprawny na przejście projektowanym wodociągiem Dz160 w rurze stalowej Dz273,0x7,1 pod ciekiem Łękawka w dwóch miejscach-obiekt Bestwina ul.Witosa, Kościelna, Sikorskiego” opracowaną przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „HAM” Sp. z o.o. Uszron ul. Ogrodowa 26, w styczniu 2005r.

2.Ponosić odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody związane z prowadzeniem inwestycji oraz eksploatacją urządzeń.

3.Prace prowadzić w sposób zabezpieczający wody przed zanieczyszczeniem

III. Niniejsza decyzja nie reguluje obowiązków inwestora wynikających z prawa budowlanego.

IV. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych przeznaczonych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.