

Uwagi i zalecenia branżowe:

ENION RD B-B- *Uzgadnia się pod warunkiem:*

1. zachowania odległości 1,5 m od słupów linii NN i 2,0 m od słupów linii WN,
2. pod i w pobliżu linii napowietrznej NN i WN pracę wykonywać ze szczególną ostrożnością bez użycia sprzętu o wysokim zasięgu.

RG Cz-Dz- *Uzgodniono z zachowaniem warunków:*

- zgłoszenia przez inwestora nadzoru nad robotami do Rozdzielni Gazu w Czechowicach-Dziedzicach,
- prowadzenia prac ziemnych w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z gazociągiem bez użycia sprzętu mechanicznego,
- zabezpieczenia gazociągu w miejscach skrzyżowań z projektowanym wodociągiem zgodnie z przepisami.

TP S.A.- *Uzgadnia się na warunkach:*

- prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych prowadzić ręcznie i pod nadzorem upoważnionego pracownika TP,
- powiadomić z tygodniowym wyprzedzeniem -zlecając nadzór- o terminie rozpoczęcia prac: KPRT Bielsko-Biała, tel. (33) 819 04 00, fax (33) 819 04 01,
- zachować odległości zgodnie z normami; przy zbliżeniu do istniejących słupów teletechnicznych min. 1,5 m,
- sieć teletechniczną w miejscu skrzyżowania z projektowanym wodociągiem zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi typu AROT.

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rol i Leśnictwa	Krystyna Chrzanowska	nieczytelny
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Grzegorz Kaczmarczyk	nieczytelny
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Lucyna Fober	nieczytelny
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Joanna Dzikon	nieczytelny
5.	ENION S.A. BE Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała	Tadeusz Gołda	nieczytelny
6.	ENION S.A. RAE/TT w Bielsku-Białej	Leszek Wiencek	nieczytelny
7.	Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach	Ryszard Tomski	nieczytelny
8.	ROP TJ0 Bielsko-Biała	Andrzej Kominek	nieczytelny
9.	Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w B-B	Józef Budny	nieczytelny
10.	Telefonia DIALOG	Jerzy Wajtknecht	nieczytelny
11.	Urząd Gminy Bestwina	nieobecny	
12.	ŚZMiUW Insp. w Pszczynie	nieobecny	
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B	Czesław Kanik	nieczytelny
14.	KOMBEST w Bestwinie	nieobecny	

1 up. STAROSTY
[Podpis]
Wojciech Duda
Z-ca Przewodniczącego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

STAROSTA BIELSKI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40
tel. (33) 813-63-06, 813-64-58, fax. +48 (33) 816-98-37, e-mail: podgik@poczta.wp.pl