



Podwieszenie gazociągu na okres robót






Szczegół uszczelniania rury ochronnej "A"



ŚREDNICA RUR OCHRONNYCH		
śred. gazociągu "d"	śred. rury ochr. "D"	śred. sączka węchow.
do 50	110x6,3	32
65 - 80	180x10,3	50
100 - 125	200x11,4	50

Zabezpieczenie przewodu gazowego przed zasypaniem wykopu



PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "EMI" Sp. z o.o. 43-450 USTRŃ ul. Ogrodowa 26 tel. 033 - 854 33 36			
Inwestor:	Gmina Bestwina ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina		
Obiekt:	Bestwina- ulica Witosa, Kościelna i Sikorskiego		
Temat proj.:	Projekt wymiany oraz rozbudowy wodociągu w gminie Bestwina		
Temat rys.:	Zabezpieczenie gazociągu		
Projektował nr upr.	mgr inż. A. Gogółka SLK/0599/POOS/04 specj. instalacyj. w zakresie sieci, inst. i i urządzeń		Skala
			nr proj.: 20/04
Sprawdzający	mgr inż. B. Londzin SLK/0600/POOS/04 specj. instalacyj. w zakresie sieci, inst. i i urządzeń		DATA: marzec 05'
			nr rys.:28