

- Inwestor winien w terminie 30dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót, winien złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia. Za umieszczenie urządzenia będzie naliczana opłata roczna.

Zestawienie komór przewiertowych:

	Wymiary komory		Głębokość komory	Długość przewiertu
	odbiorcza	nadawcza		
Ulica Witosa				
Przejście nr I Dz160mmPE	3 x 8	2 x 2	2,20 3,30	20,0
Przejście nr II Dz110mmPE	3 x 8	2 x 2	2,20	15,0
Przejście nr III Dz110mmPE	3 x 8	2 x 2	2,20	11,0
Przejście nr IV Dz40mmPE	3 x 8	2 x 2	2,10	15,0
Przejście nr V Dz110mmPE	3 x 8	2 x 2	2,40	15,0
Przejście nr VI Dz63mmPE	3 x 8	2 x 2	2,00	15,0
Przejście nr VII Dz110mmPE	3 x 8	2 x 2	2,40	17,00
Ulica Kościelna				
Przejście nr A Dz160mmPE	3 x 8	2 x 2	2,00	13,00
Przejście nr B Dz63mmPE	3 x 8	2 x 2	2,20	10,00
Przejście nr C Dz63mmPE	3 x 8	2 x 2	1,80	8,00
Ulica Gospodarska				
Przejście nr 1	3 x 8	2 x 2	1,90	12,00

Konstrukcję nawierzchni dla ulic o różnych kategoriach ruchu należy wykonać zgodnie z konstrukcją nawierzchni, podaną poniżej. Ulice, wzdłuż których przebiegać będzie sieć wodociągowa należą do następujących kategorii ruchu: