


Denot. bloku nr i rys.	Typ bloku	h	l	b	b ₁	a	objętość m ³ bloku	ścin.
m								
1	I B	0,30	0,50	0,18	0,08	0,20	0,023	5
1	II B	0,45	0,75	0,27	0,10	0,20	0,070	7
2	II D	0,55	0,75	0,27	0,10	0,20	0,086	26
3	I B	0,30	0,50	0,18	0,08	0,20	0,023	6
3	II B	0,45	0,75	0,27	0,10	0,20	0,070	4
								44

wymiary bloku ustalone w specj. z normy PN-81
dla ciśnienia roboczego < 10 d



PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "EMI" Sp. z o.o.

43-450 USTROŃ ul. Ogrodowa 26 tel. 033 - 854 33 36

Inwestor: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

Opiekt: Bestwina- ulica Witosa, Kościelna i Sikorskiego

Temat proj.: Projekt wymiany oraz rozbudowy wodociągu w
gminie Bestwina

Temat rys.: Bloki podporowe

Projektował: mgr inż. A. Gogórka
nr upr. SLK/0599/POOS/04
specj. instalacyj.
w zakresie sieci, inst.
i urządzeń

Gogórka

Skala

nr proj.: 20/04

Sprawdzający: mgr inż. B. Londzin
SLK/0600/POOS/04
specj. instalacyj.
w zakresie sieci, inst.

Londzin

DATA: marzec 05'