

Przedsiębiorstwo komunalne
>> KOMBEST << Spółka z o.o.
43-512 BESTWINA
ul. Plebańska 12
Regon 273223688
NIP 652-133-94-83

Bestwina 03.12.2004r.

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

**Warunki Techniczne wykonania sieci wodociągowej – przy ulicach
Witosa, Sikorskiego, Kościelnej w Bestwinie.**

- I. Sieć wodociągowa winna być budowana wzdłuż ul. Witosa , ul. Sikorskiego, Kościelnej w pasie zabudowy istniejących budynków mieszkalnych oraz pozostałych obiektów z możliwością wykonania jak najkrótszych przyłączy wodociągowych wg ustaleń notatki służbowej z dnia 22.10.2004r.
- II. Do budowy sieci i przyłączy wodociągowych należy stosować wyłącznie rury i armaturę posiadającą pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny.
- III. Projekt może być opracowany na aktualnych podkładach geodezyjnych. Trasę zaprojektowanego przewodu należy uzgodnić w zakresie uzbrojenia terenu urządzeń podziemnych i ewentualnych kolizji. Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- IV. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawiciela P.K. „KOMBEST” i Inwestora. Inwestor wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- V. Niniejsze warunki techniczne obowiązują nie dłużej niż 3 lata od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU

Wacław ~~Walczyk~~