

TT 230V /400V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Legenda:

Rps - rozłącznik izolacyjny
z widoczną przerwą stykową (Vistop 35A)

St - stycznik 40A 3-biegunowy

ZA -zegar astronomiczny

TU304 HAGER - sterowany radiowo 4-kanałowy sterownik oświetlenia. Wyposażyć w odbiornik TU350 i pilot TU202

SZAFA OŚWIETLENIOWA SO
OBUDOWA IZOLACYJNA IP54
II KLASA OCHRONNOŚCI
NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE

INWESTYCJA / INVESTITION				
PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW MIEJSCOWYCH)				
INWESTOR / INVESTOR				
GMINA BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111 43-512 BESTWINA				
ADRES INWESTYCJI/ ADDRESS				
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	Gmina	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
1754/117	BESTWINA	43–512	BESTWINA	SZKOLNA 11

ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Marek Łagodziński	MAP/0139/PWOE/06	
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Nowak	Nr ewid.: 193/76	

WIELKOŚĆ PLANU PAPER SIZE	A2	STADIUM STAGE	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA SCALE	-
NR RYSUNKU DRAWING'S No.	EL-04-01			DATA DATE	KWIECIEŃ - MAJ 2010
TYTUŁ RYSUNKU DRAWING TITLE	Schemat szafy oświetleniowej SO			ARKUSZ SHEET	1/1