


PARTER

OZNACZENIA

	oprawa oświetleniowa LED Matis 25W IP20 900-2000 LM
	oprawa oświetleniowa LED z modulem awaryjnym 2h Matis 25W IP20 900-2000 LM
	oprawa oświetleniowa LED z modulem awaryjnym 2h WERONA 50W IP20 900-5500 Lm
	oprawa oświetleniowa LED z modulem awaryjnym 2h
	oprawa oświetleniowa LED COSMIC QUAD LED 9W SA
	oprawa oświetleniowa LED z modulem awaryjnym 2h COSMIC QUAD LED 9W - LED 2h SA
	oprawa ewakuacyjna LED 3W z piktogramem - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	oprawa ewakuacyjna LED 3W z piktogramem - WYJŚCIE NA SCHODY
	oprawa ewakuacyjna LED 3W z piktogramem - KIERUNEK WYJŚCIA
	oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu
	oprawa oświetleniowa LED 12W MD 0-10-100 IP66

- łącznik krzyżowy
- łącznik pojedynczy
- łącznik podwójny
- Tablica bezpiecznikowa



OBJEKT: Dostosowanie budynku zespołu Szkolno-przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych			
INWESTOR: Gmina Bestwina 43-512 Bestwina ul. Kościuszkі 111			
LOKALIZACJA: Janowice ul. Korczaka 2 działka nr 802/7		DATA: 05.2016	SKALA: B/S
TYTUŁ RYS.: OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE		NR RYS.: E-04	
AUTORZ PROJEKTU: Józef Nycz	OPRACOWANIE: GO-IV-53/487/16	PROJEKT: PROJEKT	
PROJEKTOWANY I WYKONANY W BUDOWNICTWIE DLA LINKASZ CHMIEL UL. SOBIEJOWA 11, 53-500 WILAMOWICZ			