







PIETRO



- człjka pogodowa
- człjka dymowa
- włacznik przewietrzania
- włacznik oddymiania
- centralka oddymiania
- puszka i pion bezzałegenny

OZNACZENIA

- | | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| CD |  | czujka dymu nasafirowa DOR 40 |
| PO |  | przycisk oddymiania RT-45 |
| PP |  | przycisk przewietrzania LT-42U PL |
| RZN |  | Centralka oddymiania RZN 440K V2 |
| RG |  | czujka wiatr-deszcz WRG 82 |
| PIP |  | puszka PIP-1AN |

OBIĘT:			Dostosowanie budynku zespołu Szkolno-przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych		
INWESTOR:			Gmina Bestwina 43-512 Bestwina ul. Kościuszki 111		
LOKALIZACJA:		DATA:		SKALA:	
Janowica ul. Korczaka 2 działka nr 802/7		05. 2016		B/S	
TYTUŁ PROS.		NR PROS.		E-01	
INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA					
AUTOREZ OPRACOWAŁA:		UPR. WNIOSKOWAŁ:		PODSIS.	
Józef Nycz					
Eugeniusz Chuderski		GO-IV-43.487/76		PODSIS.	
PROJEKTOWANE NADZOR W BUDOWNICTWIE DR. HENRYK GABER, UL. SPÓDZIŃCZYŃA 11, 43-110 JANOWICZE					