

Bestwina, dnia 05.05.2017r

ST.271.004.2017

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

**„Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz.2164 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

1. W zamieszczonych materiałach brak dokumentacji wykonawczej dotyczącej instalacji wod-kan, prosimy o zamieszczenie rysunków, opisu technicznego.

Ad. 1 Inwestor nie posiada dokumentacji instalacji wod-kan. Zakres robót dotyczy tylko remontu istniejących pomieszczeń sanitarnych, który polega na odtworzeniu stanu istniejącego.

2. Czy należy zamontować kabinę prysznicową 8 kpl z brodzikiem jeśli tak prosimy o określenie typu modelu, czy sam brodzik i zasłonkę?

Ad. 2 Należy przyjąć kabinę z tworzywa sztucznego wraz z brodzikiem 90x90 np. KOŁO REKORD.

3. Czy umywalki mają być nadblatowe, czy na wspornikach? Prosimy o określenie typu modelu umywalki, oraz wskazanie, ile umywalek ma być dla osób niepełnosprawnych?

Ad. 3 Umywalki 50 z otworem na wspornikach, np. Koło Nova Pro, nie przewiduje się montażu umywalek dla osób niepełnosprawnych.

4. Czy ustępy będą montowane na stelażu, czy też typu kompakt? Prosimy o określenie modelu i podania informacji ile ustępów powinno być dla osób niepełnosprawnych?

Ad. 4 Miski kompaktowe deska twarda np. Koło Nova Pro.

5. Czy baterie natryskowe powinny być czasowe, prosimy o podanie typu?

Ad. 5 Baterie zwykle natryskowe.

6. Jaki system należy zastosować dla instalacji wody, np zgrzewany PP, zaciskowy itp, prosimy o określenie parametrów, materiału?

Ad.6 rury PP

7. Brak określenia, parametrów typu, modelu itd dotyczącym luster np wymiary, koszy na śmieci, podajników na mydło i papier, szczotek do WC, prosimy o zamieszczenia ilości i zestawienia wyposażenia łazienek.

Ad. 7 Przykładowe zestawienie wyposażenia pomieszczeń WC:

- dozownik dla mydła symbol DTS102	61szt
- kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o poj. 25l. kolor biały	20szt
- PZ2TS Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe MERIDA TOP MINI, z tworzywa ABS, okienko SZARE	20 szt
-PT1TS Pojemnik na papier toaletowy MERIDA TOP MAXI okienko SZARE	
-szczotki WC	30 szt
-kosze	30 szt
- suszarka do rąk ECOFLOW PLUS, tworzywo szt., SZARA	20 szt
- lustro 80 x 60	36 szt

WOJT  
  
mgr Artur Beniowski

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego ([www.bestwina.pl](http://www.bestwina.pl)),
- a/a.