

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8137600, fax. 33 8137622
g.bielsko-biala@zabrze.psgaz.pl

JAROAD
ul. Podkęcie 10
43-502 Czechowice-Dziedzice

Bielsko-Biała, dn. 05.05.2017

Nasz W102/2659/160032515/2017
znak:

Dot.: uzgodnienia projektu odbudowy drogi gminnej ul. Gawlików wraz z pobocznymi i odwodnieniem w miejscowości Kaniów.

Szanowny Panie!


Projektowaną odbudowę drogi gminnej uzgadniamy pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię w Bielsku-Białej podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru
2. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Bielsku-Białej.
3. W celu zlokalizowania gazociągu w miejscach kolizyjnych należy wykonać wykopy kontrolne, głębokość korytowania dostosować do głębokości położonego gazociągu a przykrycie gazociągu nie może przekroczyć 1,2m. W przeciwnym przypadku należy je przebudować lub obniżyć. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.
4. Miejsca skrzyżowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z gazociągiem należy wykonać zgodnie z Normą PN -91/M.-34501.
5. Przy przebiegu równoległym projektowaną kanalizację należy układać w odległości co najmniej 1,5 m od sieci gazowej.
6. Odcinki gazociągów pod drogą należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.
7. Przy przebiegu równoległym projektowaną ławę betonową pod krawężnik, obrzeże betonowe oraz korytka ściekowe układać w odległości co najmniej 0,5m od istniejącej sieci gazowej.
8. Nawierzchnię chodników i zjazdów wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych.
9. W wypadku odkrycia gazociągu w czasie prac należy powiadomić dystrybutora sieci gazowej celem podjęcia dalszych decyzji związanych z jego zabezpieczeniem. .

10. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu zgłosić do odbioru stan techniczny sieci gazowej .

11. W przypadku awarii gazociągu Gazownia w Bielsku – Białej zastrzega sobie prawo wejścia w teren .

Z poważaniem:


KIEROWNIK
Gazownia w Bielsku – Białej
Aleksander Smusz

Opracowała: Małgorzata Krzywoń

k/o; adresat, B1 a/a